



1. Montaż kanału sanitarnego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, którego materiał i produkty przewidziano w projekcie.
2. Podczas prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopu należy zachować szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie, których rzędne przyjęto na podstawie standardowych zagłębień. Przed ułożeniem rur w wykopie należy zastosować odpowiednią warstwę i skład podsypki. Zabrania się stosowania jako wypełniacza gruntu rodzimego, zwłaszcza z zawartością ostrych kamieni. Zagęszczenie gruntu należy przeprowadzić bardzo dokładnie, gdyż ma to wpływ na statek i trwałość wykonanej sieci.
3. Podczas wykonania przylączka kanalizacyjnego z uwagi na płytkie posadowienie kanału należy zastosować rury PVC o sztywności SN8. W miejscach zmiany kierunku należy wykonać studnie betonowe Dn1200.

INWESTOR			
Gmina Przewóz			
ul. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz			
OBJEKT			
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ			
TYTUŁ PROJEKTU			
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			
ADRES BUD			
dz. nr 115/20, 115/21, 113, 115/46, 115/34, 115/33 obr. 0009, jedn. ewid. 08.1107_2, Plotów, 68-132 Przewóz			
PROJEKTANT		PODSIS	
mgr. inż Grzegorz Kowalczyk		LBS/0061/POOS/14	
inż Tomasz Taterek		w specjalności: Instalacyjnej	
SPRZĄDZAJĄCY		PODSIS	
inż Tomasz Taterek		w specjalności: Instalacyjnej	
NAZWA RYSUNKU			
Profil podłużny S1.1-S9.1			
DATA	SKALA	BRANŻA	STRONA
06.2022	1:250:100	SANIT.	S-2