



# Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wojska Polskiego w Przewozie PS/1500-5,15/N-80/TP70V50/2HD



**Uwaga:**  
Lokalizacja szafki sterująco-zasilającej została przedstawiona schematycznie.  
Szafkę sterująco-zasilającą ustawić zgodnie z lokalizacją na rysunku zagospodarowania terenu przepompowni.

**Uwaga:**  
Lokalizacja kominków entylacyjnych została przedstawiona schematycznie.  
Na rys. 1a projekt zagospodarowania terenu przepompowni, kominki zlokalizowano w miejscu najmniej uciążliwym dla mieszkańców na moment powstawania dokumentacji projektowej.  
Jeżeli w trakcie budowy przepompowni ścieków, zagospodarowanie terenu będzie inne jak w trakcie powstawania dokumentacji, kominki zlokalizować w miejscu najmniej uciążliwym dla właścicieli działek pobliskich.

	Nazwa elementu	szt.
1	orutowanie DN80	2
2	Zawór zwrotny kulowy DN80	2
3	Zasuwa miękouszczelniona DN80	2
4	Właz żeliwny fi 800 D400	1
5	Pompa HOMA TP70V50/2HD, moc 4,4 KW	2
6	Kołnierz normowy DN80	1
7	Korpus betonowy istniejący	1
8	Rozdzielnica zasilająco-sterująca EPS	1
9	Drabina CE ze stopniami antypoślizgowymi do dna pompowni, stal 1.4307	1
10	Poręcz złazowa wysuwana, stal 1.4301	1
11	Stopa sprzęgająca	2
12	Wentylacja KF/110/1000/KO/C	1
13	Instalacja Płuczaca DN50 (2")	1

odcinek tłoczny - PE100 SDR17 PN10 (110x96,8) L= 990m

	Oznaczenie	m.n.p.m
1	Hter	127,2
2	Hpok	127,43
3	Htto	124,95
4	Hdop1	123,29
5	Halarm	123,31
6	Hmax	123,31
7	Hmin	123,01
8	Hsuch	122,91
9	Htdna	122,51

Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002.  
Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi.

**BIURO  
PROJEKTÓW**  
MALGORZATA DOBROWOLSKA

ul. TATRZAŃSKA 6E , 68-200 ŻARY  
TEL/FAX:068/363 01 56

PROJEKT:	przebudowa przepompowni ścieków ul. Wojska Polskiego, 68-132 Przewóz, dz. nr195/3 obręb 0011 Przewóz	BRANZA:	sanitarna
INWESTOR:	Gmina Przewóz ul. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz	STADIUM:	projekt budowlany
OBIEKT:	przepompownia ścieków	GL. PROJEKTANT:	mgr inż. Małgorzata Dobrowolska
TEMAT:	Schemat przepompowni ścieków	UPR. NR:	85/01/DUW
DATA:	30.06.2022	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Barbara Stadnicka-Dmochowska
WERSJA:		UPR. NR:	89/01/OP
NR RYS.:	2	ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Małgorzata Gaertner-Syroka
SKALA:	b/s		

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nienależy nie może być w całości lub części przerwany, uzupełniony lub odstąpiony komukołwiek, bez pisemnej zgody Biura Projektów M. Dobrowolska