

Przewóz, 2018-08-17

RG.3410.01.2018

Do Urzędu Gminy wpłynęło zapytanie firmy dotyczące przetargu pn. „Przebudowa publicznej drogi gminnej w miejscowości Bucze”:

„W obmiarze robót poz. 13 grubość kostki betonowej jest 68 cm. Proszę o wyjaśnienia”.

Odpowiadając na zapytanie informujemy, że kostka betonowa powinna mieć grubość 8 cm.

Do Urzędu Gminy wpłynęło zapytanie firmy dotyczące przetargu pn. „Przebudowa publicznej drogi gminnej w miejscowości Bucze”:

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczących przetargu:

- prosimy o wyjaśnienie z jakiej grubości kostki brukowej betonowej 6 cm czy 8 cm należy wykonać chodnik?

- z załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji związanej z wykonaniem opornika w postaci krawężnika drogowego betonowego 15x30 cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.”

Odpowiadając na zapytanie informujemy, że kostka betonowa powinna mieć grubość 8 cm.

Do kosztorysu należy przyjąć 200 mb krawężnika drogowego betonowego o wymiarze 15x30 cm osadzonego na ławie betonowej.

WÓJT GMINY
inż. Ryszard Klisowski