

PYTANIA NR 16

1. Jak wykonać posadzki w obiekcie?

Ad. 1.

Do wyceny należy przyjąć następujące rozwiązanie – Posadzka w boksach garażowych grub. 20 cm zbrojona siatką fi 8/15 górą i dołem. Posadzka w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem robót.

2. W przedmiarze inwestorskim nie są ujęte barierki przy pochylni dla osób niepełnosprawnych, czy barierki są po stronie zamawiającego?

Ad. 2.

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem barierki dla niepełnosprawnych. Lokalizacja słupków oraz ich rozstaw został wskazany na rysunku nr A-02_. Bariarka w całości musi spełniać wymogi §71 i §298 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. W przedmiarze inwestorskim nie są ujęte daszki łukowe z poliwęglanu nad wejściami, czy zadaszenia są po stronie zamawiającego?

Ad. 3.

W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą montażu 5 szt. zadaszeń nad wejściami.