

PYTANIA NR 9

1. Proszę wyjaśnić rozbieżności co do grubości warstw podłogi na gruncie.

Ad. 1.

Do wyceny należy przyjąć następujące rozwiązanie:

PODŁOGI

PODŁOGA NA GRUNCIE BOKSY GARAŻOWE	GRUBOŚĆ WARSTWY
Beton klasy C16/20 zbrojony siatką fi 8/15 górą i dołem	20.0 cm
Folia izolacyjna PE	----
Beton klasy C12/15 (Podbudowa)	10.0 cm
Podsypka piaskowa zagęszczona (pospółka 0÷32 mm)	25.0 cm
Grunt rodziny niezruszony	----

PODŁOGA NA GRUNCIE POZOSTAŁE POMIESZCZENIA	GRUBOŚĆ WARSTWY
Warstwa wykończeniowa (płytki ceramiczne lub wykładzina obiektowa)	2.0 cm
Beton klasy C12/15 (Szlichta)	5.0 cm
Styropian EPS 250-036	10.0 cm
Folia izolacyjna PE	----
Beton klasy C12/15 (Podbudowa)	10.0 cm
Podsypka piaskowa zagęszczona (pospółka 0÷32 mm)	25.0 cm
Grunt rodziny niezruszony	----

2. Brak w przedmiarze robót daszków łukowych z poliwęglanu komorowego.

Ad. 2.

W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą montażu 5 szt. zadaszeń nad wejściami.

3. Proszę o informację czy wyposażenie pomieszczeń nr 12 i 13 wchodzi w zakres tego przetargu.

Ad. 3.

Wyposażenie wyżej wymienionych pom. nie wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu.

4. Brak w przedmiarze robót warstwy z betonu B20 zbrojonego siatką fi 8/15.

Ad. 4.

Patrz odpowiedź na pytanie powyżej (pyt. nr 1).

5. Proszę o jednoznaczną odpowiedź z jakim wypełnieniem mają być skrzydła stolarki wewnętrzzłokalowej, czy z wkładem „plaster miodu” czy z płyty wiórowo-otworowej.

Ad. 5.

W wycenie należy uwzględnić drzwi z wkładem „plaster miodu”.