

PYTANIA NR 17

1. *Przyłącze energetyczne – na schemacie tablicy TG-1 jako przewód zasilający budynek wymieniony jest kabel YKYżo 5×16, natomiast na mapce sytuacyjnej przyłączy zaprojektowany jest kabel YKY 4×35, proszę podać, jaki rodzaj kabla należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.*

Ad. 1.

W kosztorysie ofertowym przyjąć kabel YKY 4×35 mm².

2. *Wewnętrzne linie zasilające – pomiędzy rozdzielniami TG-1 i TG-2 zaprojektowano przewód LY 5×10, proszę podać, w której pozycji przedmiaru robót należy go uwzględnić i w jakiej ilości.*

Ad. 2.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty związane z zapewnieniem zasilania rozdzielni.

3. *W przedmiarze robót nie uwzględniono montażu kaset sterowniczych do wentylatorów i syren (2szt.).*

Ad. 3.

W wycenie należy uwzględnić montaż 4 kaset sterowniczych do wentylatorów i 1 kasety sterowniczej syreny alarmowej.

4. *W przedmiarach na wentylację pomieszczeń uwzględniono 4 szt. wentylatorów dachowych, natomiast z analizy projektu branży elektrycznej wynika szt. 2.*

Ad. 4.

W wycenie należy uwzględnić zasilenie 4 szt. wentylatorów dachowych.

5. *Kto dostarcza i montuje syrenę alarmową wraz z oprzyrządowaniem.*

Ad. 5.

Zamawiający.

6. *W przedmiarze brak pozycji do skosztorysowania następujących przewodów: YKSY 7×1,5 do kaset sterowniczych, YDY 5×2,5 do podgrzewacza wody, YDY 5×1,5 do zasilania wentylatorów i syreny alarmowej.*

Ad. 6.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z montażem wszystkich powyższych przewodów.

7. *W przedmiarze robót nie uwzględniono montażu głównego przycisku p.poż.*

Ad. 7.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z montażem głównego przycisku p.poż.

8. *Brak montażu szyn wyrównawczych.*

Ad. 8.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z montażem szyn wyrównawczych.

9. *Brak pozycji do wciągnięcia drutu odgromowego w rury winidurkowe.*

Ad. 9.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z montażem drutu odgromowego – patrz poz. 192 przedmiaru robót.

10. Brak pozycji do montażu złączy rynnowych i krzyżowych oraz podłączenia elementów stalowych na dachu.

Ad. 10.

W poz. 193 przedmiaru robót należy uwzględnić wszystkie z tym związane koszty.

11. Jaką instalację odgromową zamontować na dachu.

Ad. 11.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem instalacji odgromowej. Instalację odgromową wykonać jako nie naprężaną na wspornikach.