

PYTANIA NR 13

1. *W kosztorysie nie ma istniejących w projekcie ustępów, czy wprowadzić pozycje?*

Ad. 1.

W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą montażu 5 szt. kompletnych misek ustępowych.

2. *Jakie przyjąć grzejniki z podłączeniem bocznym C czy dolnym CV?*

Ad. 2.

Należy przyjąć grzejniki z podłączeniem dolnym CV.

3. *Czy brodzik występuje z kabiną prysznicową i dlaczego brak baterii prysznicowej w kosztorysie?*

Ad. 3.

W wycenie należy uwzględnić montaż kompletnego brodzika z kabiną prysznicową z tworzywa sztucznego, baterią, wylewką i syfonem.

4. *Czy zlew 1-kom z ociekaczem ma być z młynkiem do odpadów?*

Ad. 4.

Nie.

5. *Ilu obwodowe rozdzielacze + szafki?*

Ad. 5.

Do wyceny należy przyjąć ilość rozdzielaczy zgodnie z dokumentacją projektową, tj. 8-obwodowe – 2szt., 7-obwodowe i 6-obwodowe po 1 szt.

6. *Zawory kul. kąt. do WC w kosztorysie jest 7 a ustępów 5, jaką ilość przyjąć?*

Ad. 6.

Do wyceny należy przyjąć 7 szt. zaworów.

7. *Syfonów w kosztorysie występuje 11 poj. i 2 podw. z projektu wynika, że powinno być 1 poj., 1 podw. i 1 brodzikowy. Jakie ilości przyjąć?*

Ad. 7.

Do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z kosztorysem.