

PYTANIA NR 11

1. *Zlewozmywaki mają być na szafkach czy też na wspornikach, jeżeli na szafkach to czy należy je wycenić?*

Ad. 1.

Zlewozmywaki zamontować na szafkach, które również należy uwzględnić w wycenie.

2. *Szer. pom. z natryskiem znacznie większa od szer. brodzika brak w opisie i przedmiarze montażu kabiny. Czy należy ją wycenić? a jeżeli tak to PCV czy szklaną?*

Ad. 2.

W wycenie należy uwzględnić montaż brodzika wraz z kabiną PCV.

3. *W poz. 152 przedmiaru 9 podgrzewaczy pojemnościowe a w P.B. przepływowe - jakie należy zainstalować?*

Ad. 3.

W wycenie należy uwzględnić montaż podgrzewaczy pojemnościowych o poj. 10 litrów każdy zgodnie z przedmiarem robót.

4. *W poz. 135 przedmiaru cztery wentylatory dachowe bez określenia średnic a w P.B. dwa i również bez wymiarowania i parametrów-o jakich parametrach i ile ma być zainstalowanych?*

Ad. 4.

W wycenie należy uwzględnić montaż 4 szt. mechanicznych wentylatorów dachowych o średnicy 250 mm i wydajności zapewniającej min. 2 krotną na godzinę wymianę powietrza w pomieszczeniu nr 11 - Sala.

5. *W projekcie 8 szt wywiewników grawitacyjnych o "większej średnicy" oraz 11 o "mniejszej" a przedmiarach brak-ile ostatecznie, o jakich średnicach wylotów i jakiej konstrukcji?*

Ad. 5.

W wycenie należy uwzględnić wywiewniki grawitacyjne wszystkie jednakowej średnicy 160 mm.