

PYTANIA NR 8

1. *W opisie technicznym do projektu styropian PS-E FS 20 występuje tylko w przypadku posadzki P1 dotyczącej pomieszczeń w ilości 359,68 m², natomiast w przedmiarze robót w/w styropian występuje we wszystkich pomieszczeniach w ilości 467,68 m². Jaką ilość styropianu przyjąć do wyceny?*

Ad. 1.

Styropian podposadzkowy PS-E FS 20 należy uwzględnić we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem pom. nr 23 Boksy garażowe. W wycenie należy uwzględnić w/w styropian w ilości 359,68 m².

2. *Brak pozycji przedmiarowej dotyczącej warstwy podkładu z betonu B-20 zbrojonej siatką fi 8/15. Pomieszczenia grubość 10 cm boksy garażowe grubość 20 cm. W przedmiarze w poz. 64,65 grubość posadzki cementowej występuje w ilości 2+3cm łącznie 5 cm grubości, bez siatki zbrojeniowej. Jaki rodzaj i grubość posadzki należy przyjąć do wyceny?*

Ad. 2.

Do wyceny należy przyjąć następujące rozwiązanie – Posadzka w boksach garażowych grub. 20 cm zbrojona siatką fi 8/15 górą i dołem. Posadzka w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem robót.

3. *Na zestawieniu stolarki okiennej projektant zapisał: „okna w kolorze białym (RAL 9001)” Symbol RAL 9001 to kolor kremowy. W przypadku koloru kremowego producent może wykonać okna tylko w wersji z okleiną. Jaki kolor stolarki okiennej przyjąć do wyceny?*

Ad. 3.

Do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną w kolorze białym.