

PYTANIA NR 3

1. *Jaką ilość wentylatorów oraz dług. przewodów przyjąć do wyceny.*

Ad. 1.

Ilość wentylatorów należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. Oznaczenie WG oznacza wentylację grawitacyjną, tj. wentylacja pomieszczenia odbywa się grawitacyjnie dzięki kominkowi wentylacyjnemu.

2. *Brak pozycji przedmiarowej odnoszącej się do opaski wokół budynku.*

Ad. 2.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty związane z wykonaniem opaski wokół budynku. Szerokość opaski 30 cm. Dopuszcza się alternatywne wykonanie opaski ze żwiru płukanego frakcji 32-63 mm wraz z obrzeżem chodnikowym gr. 8 cm. Szerokość opaski również 30 cm.

3. *Jaki jest układ warstw rozwiązania systemowego VSG dla cokołów.*

Ad. 3.

Cokół zewnętrzny budynku należy wykonać z płytek klinkierowych przyklejanych bezpośrednio do styroduru za pomocą kleju mrozoodpornego.

PYTANIA NR 4

1. *Jaki ma być ostatecznie system c.o. zamknięty czy otwarty, rozbieżność w przedmiarze Poz. 153.*

Ad. 1.

Nie ma rozbieżności. Piec na paliwo stałe dla bezpieczeństwa musi pracować w układzie otwartym, natomiast pozostała część instalacji c.o. musi pracować w układzie zamkniętym. Przekazanie ciepła następuje poprzez wymiennik płytowy na styku obu układów.

2. *Czy nawierzchnie dróg w których częściowo przebiega przyłącze wodociągowe nie powinny zostać odtworzone?*

Ad. 2.

Wszystkie drogi, w których przebiega przyłącze wodociągowe są drogami gruntowymi. Po wykonaniu przyłącza należy drogę przywrócić do stanu pierwotnego.

3. *Na schemacie kotłowni kocioł na paliwo stałe, w przedmiarze drewno.*

Ad. 3.

Drewno również jest paliwem stałym.

4. *Czy przewód kominowy dla kotła c.o. nie powinien mieć większą powierzchnię (minimum 10x20)?*

Ad. 4.

Wielkość przewodu kominowego dymowego dla kotła c.o. zależy bezpośrednio od konkretnego wybranego kotła c.o.

5. *Jak wykonać czopuch od kotła od przewodu?*

Ad. 5.

Zgodnie z instrukcją producenta kotła c.o.

6. *W dziale „instalacja wodociągowa” w poz. od 99 do 111 obmiar występuje w ilości 1 mb. Proszę o wyjaśnienie obmiaru w w/w pozycjach.*

Ad. 6.

Poz. od 99 do 111 zawierają różne obmiary zgodne ze stanem faktycznym.

7. *Czy dokumentacja przewiduje urządzenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych.*

Ad. 7.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie urządzenia sanitarne wraz z właściwymi pochwytyami dedykowane dla osób niepełnosprawnych wskazane w pom. nr 7 – WC niepełnosprawnych.