

Pytanie nr 18

1. Proszę o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zadane już wcześniej pytanie dotyczące systemu wyciągu spalin. Czy ten system dostarcza Zamawiający czy potencjalny Wykonawca, proszę o podanie modelu i typu oraz parametrów technicznych. System wyciągu, spalin montuję się w garażu dla samochodów, i służy do zabezpieczenia tego pomieszczenia przed zadymieniem spalinami z samochodów, które to zostają uruchomione jeszcze przed otwarciem bram garażowych - pytania nr 7 ad 3.

Ad 1. System wyciągu spalin z pomieszczenia garażowego nie jest przedmiotem toczącego się postępowania.

:

Pytanie nr 19

1. W warunkach ENEA jest zapis, że odbiorca (inwestor) wykona dwie wewnętrzne linie zasilające osobno świetlicę wiejską i remizę OSP. W projekcie jest jedna linia zasilająca YKY 4x35mm². Według mnie w projekcie jest błąd i należy wydzielić instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej i remizy OSP zgodnie z warunkami ENEA pkt 2.

Ad 1. W uzupełnieniu kosztorysu uwzględniono podwójne ułożenie kabla.