

Przewóz, 2018-08-13

RG.3410.01.2018

Do Urzędu Gminy wpłynęło zapytanie firmy dotyczące przetargu pn. „Przebudowa publicznej drogi gminnej w miejscowości Bucze”:

„Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości należy wykonać warstwę ścieralną 4 cm czy 5 cm w przedmiarach zamieszczono błędny opis, który nie pozwala prawidłowo określić grubości warstwy ścieralnej”.

Odpowiadając na zapytanie informujemy, że warstwa ścieralna powinna mieć grubość 4 cm.

WÓJT GMINY
inż. Ryszard Klisowski

